

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης – Αερισμού & Κλιματισμού
Αρ. Αδείας Ψυκτικού Α.Μ 3378 / Αρ. Πιστοποίησης 8/3590
ΘΕΤΙΔΟΣ 15 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. 2410256337 - 6944057519
e-mail: nickosaggel@gmail.com

ΠΡΟΣ

Κατερίνη 8-5-2021

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΦΜ 078650790
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τηλ. 23510561105

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κατόπιν συμφωνίας μας, κατά τον μήνα Απρίλιο προχωρήσαμε σε συντήρηση του κλιματισμού στο ξενοδοχείο σας ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν 2021.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στα 25 κλιματιστικά μηχανήματα – fan-coils ως εξής:

- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας
- Καθαρισμός των φίλτρων και απολύμανσή τους με αντιμικροβιακό υγρό εγκεκριμένο για καταπολέμηση μικροβίων και βακτηρίων, ασφαλές για τον άνθρωπο.

Σημείωση: Το απολυμαντικό που χρησιμοποιείται είναι το **BELKAN C 100** το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση σε κλιματιστικά μηχανήματα, **εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ** με αριθμό 53588/25-07-2011 καθώς και **από το Γενικό Χημείο του Κράτους** με αριθμό καταχώρησης 13941/02/2009.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1ου ΔΗΜ. ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥΧΟΥ 3378 ΑΡΧΙΠ. ΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 60
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΙΣ. 8/3590
ΘΕΤΙΔΟΣ 15 ΛΑΡΙΣΑ - ΑΦΜ. 128999096 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ. 6944 057519 - 6936895107

Υπεύθυνος έργου

Νικόλαος Αγγελόπουλος